

MICRO-B srl  
Via Cremona, 25/b  
46041 Asola (MN)  
C.F. : 02140460201 P. Iva: 02140460201  
Tel. : 0376 712079 Fax : 0376 719207  
Web: www.micro-b.it e-mail: info@micro-b.it  
Reg. Imp. : MN 02140460201 R.E.A. MN 227554  
Cap. Soc. i.v. : € 30.000,00



Iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (n. iscr. 030020307014)  
Iscritto nell'elenco nazionale dei laboratori competenti per verificare la conformità dei prodotti in materia di fertilizzanti  
Partecipante al programma controllo qualità per le attività analitiche per l'amianto in MOCF e FTIR

**Rapporto di prova n°: 1804829-001**

Asola, lunedì 8 ottobre 2018

**Committente: W.T.E. s.r.l.**  
**Via Panoramica, 38 bis 25127 BRESCIA (BS)**

**Data campionamento:** 28-set-18      **Data ricevimento campione:** 28-set-18  
**Data inizio prove:** 28-set-18      **Data termine prove:** 08-ott-18  
**Descrizione Campione:** Acqua  
**Punto di prelievo:** WTE SRL - Via A. Canossi, 32 - CALVISANO (BS) - ACQUA DI DOCCIA - CIRCUITO ACQUA CALDA  
**Prelievo a cura di:** Tecnico Micro-B  
**Procedura campionamento:** Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015 All. 3

Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	Metodo	Limite Min	Limite Max
Conta Legionella	< 100		UFC/L	DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 1 (L.pneumophila)	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 2-14	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		

Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015

Nota prelievo: Ricerca di Legionella in condizioni di utilizzo comune ossia campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente.

**Il Direttore Tecnico**

Dr. Matteo Sarzi Amade'  
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA  
A-218

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
Sarzi Amade' Matteo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	SRZMTT76H22A470F	IT	Non Dichiarato	14912128	2018 Oct 21 23:59:59	2015 Oct 22 00:00:00 (UTC Time)

Incertezza: Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione prelevato.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218 nella versione in vigore al momento dell'emissione del Rapporto di Prova.

MICRO-B srl  
Via Cremona, 25/b  
46041 Asola (MN)  
C.F. : 02140460201 P. Iva: 02140460201  
Tel. : 0376 712079 Fax : 0376 719207  
Web: www.micro-b.it e-mail: info@micro-b.it  
Reg. Imp. : MN 02140460201 R.E.A. MN 227554  
Cap. Soc. i.v. : € 30.000,00



Iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (n. iscr. 030020307014)  
Iscritto nell'elenco nazionale dei laboratori competenti per verificare la conformità dei prodotti in materia di fertilizzanti  
Partecipante al programma controllo qualità per le attività analitiche per l'amianto in MOCF e FTIR

**Rapporto di prova n°: 1804829-002**

Asola, lunedì 8 ottobre 2018

**Committente: W.T.E. s.r.l.**  
**Via Panoramica, 38 bis 25127 BRESCIA (BS)**

**Data campionamento:** 28-set-18      **Data ricevimento campione:** 28-set-18  
**Data inizio prove:** 28-set-18      **Data termine prove:** 08-ott-18  
**Descrizione Campione:** Acqua  
**Punto di prelievo:** WTE SRL - Via A. Canossi, 32 - CALVISANO (BS) - ACQUA NEBULIZZATORI  
**Prelievo a cura di:** Tecnico Micro-B  
**Procedura campionamento:** Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015 All. 3

Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	Metodo	Limite Min	Limite Max
Conta Legionella	< 100		UFC/L	DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 1 (L.pneumophila)	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 2-14	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		

Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015

**Il Direttore Tecnico**

Dr. Matteo Sarzi Amade'  
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA  
A-218

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
Sarzi Amade' Matteo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	SRZMTT76H22A470F	IT	Non Dichiarato	14912128	2018 Oct 21 23:59:59	2015 Oct 22 00:00:00 (UTC Time)

Incertezza: Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione prelevato.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218 nella versione in vigore al momento dell'emissione del Rapporto di Prova.

MICRO-B srl  
Via Cremona, 25/b  
46041 Asola (MN)  
C.F. : 02140460201 P. Iva: 02140460201  
Tel. : 0376 712079 Fax : 0376 719207  
Web: www.micro-b.it e-mail: info@micro-b.it  
Reg. Imp. : MN 02140460201 R.E.A. MN 227554  
Cap. Soc. i.v. : € 30.000,00



Iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (n. iscr. 030020307014)  
Iscritto nell'elenco nazionale dei laboratori competenti per verificare la conformità dei prodotti in materia di fertilizzanti  
Partecipante al programma controllo qualità per le attività analitiche per l'amianto in MOCF e FTIR

**Rapporto di prova n°: 1804829-003**

Asola, lunedì 8 ottobre 2018

**Committente: W.T.E. s.r.l.**  
**Via Panoramica, 38 bis 25127 BRESCIA (BS)**

**Data campionamento:** 28-set-18      **Data ricevimento campione:** 28-set-18  
**Data inizio prove:** 28-set-18      **Data termine prove:** 08-ott-18  
**Descrizione Campione:** Acqua  
**Punto di prelievo:** WTE SRL - Via A. Canossi, 32 - CALVISANO (BS) - PRODOTTO FINALE  
**Prelievo a cura di:** Tecnico Micro-B  
**Procedura campionamento:** Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015 All. 3

Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	Metodo	Limite Min	Limite Max
Conta Legionella	< 100		UFC/L	DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 1 (L.pneumophila)	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 2-14	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		

Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015

**Il Direttore Tecnico**

Dr. Matteo Sarzi Amade'  
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA  
A-218

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
Sarzi Amade' Matteo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	SRZMTT76H22A470F	IT	Non Dichiarato	14912128	2018 Oct 21 23:59:59	2015 Oct 22 00:00:00 (UTC Time)

Incertezza: Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione prelevato.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218 nella versione in vigore al momento dell'emissione del Rapporto di Prova.

MICRO-B srl  
Via Cremona, 25/b  
46041 Asola (MN)  
C.F. : 02140460201 P. Iva: 02140460201  
Tel. : 0376 712079 Fax : 0376 719207  
Web: www.micro-b.it e-mail: info@micro-b.it  
Reg. Imp. : MN 02140460201 R.E.A. MN 227554  
Cap. Soc. i.v. : € 30.000,00



Iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (n. iscr. 030020307014)  
Iscritto nell'elenco nazionale dei laboratori competenti per verificare la conformità dei prodotti in materia di fertilizzanti  
Partecipante al programma controllo qualità per le attività analitiche per l'amianto in MOCF e FTIR

**Rapporto di prova n°: 1804829-004**

Asola, lunedì 8 ottobre 2018

**Committente: W.T.E. s.r.l.  
Via Panoramica, 38 bis 25127 BRESCIA (BS)**

**Data campionamento:** 28-set-18      **Data ricevimento campione:** 28-set-18  
**Data inizio prove:** 28-set-18      **Data termine prove:** 08-ott-18  
**Descrizione Campione:** Acqua  
**Punto di prelievo:** WTE SRL - Via A. Canossi, 32 - CALVISANO (BS) - ACQUE DA VASCHE DI RACCOLTA  
**Prelievo a cura di:** Tecnico Micro-B  
**Procedura campionamento:** Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015 All. 3

Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	Metodo	Limite Min	Limite Max
Conta Legionella	< 100		UFC/L	DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 1 (L.pneumophila)	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 2-14	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		

Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015

**Il Direttore Tecnico**

Dr. Matteo Sarzi Amade'  
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA  
A-218

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
Sarzi Amade' Matteo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	SRZMTT76H22A470F	IT	Non Dichiarato	14912128	2018 Oct 21 23:59:59	2015 Oct 22 00:00:00 (UTC Time)

Incertezza: Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%  
I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione prelevato.  
Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.  
Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218 nella versione in vigore al momento dell'emissione del Rapporto di Prova.

MICRO-B srl  
Via Cremona, 25/b  
46041 Asola (MN)  
C.F. : 02140460201 P. Iva: 02140460201  
Tel. : 0376 712079 Fax : 0376 719207  
Web: www.micro-b.it e-mail: info@micro-b.it  
Reg. Imp. : MN 02140460201 R.E.A. MN 227554  
Cap. Soc. i.v. : € 30.000,00



Iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari (n. iscr. 030020307014)  
Iscritto nell'elenco nazionale dei laboratori competenti per verificare la conformità dei prodotti in materia di fertilizzanti  
Partecipante al programma controllo qualità per le attività analitiche per l'amianto in MOCF e FTIR

**Rapporto di prova n°: 1804829-005**

Asola, lunedì 8 ottobre 2018

**Committente: W.T.E. s.r.l.**  
**Via Panoramica, 38 bis 25127 BRESCIA (BS)**

**Data campionamento:** 28-set-18      **Data ricevimento campione:** 28-set-18  
**Data inizio prove:** 28-set-18      **Data termine prove:** 08-ott-18  
**Descrizione Campione:** Acqua  
**Punto di prelievo:** WTE SRL - Via A. Canossi, 32 - CALVISANO (BS) - FANGO INGRESSO  
**Prelievo a cura di:** Tecnico Micro-B  
**Procedura campionamento:** Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015 All. 3

Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	Metodo	Limite Min	Limite Max
Conta Legionella	< 100		UFC/L	DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 1 (L.pneumophila)	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		
Sierotipo 2-14	--			DOC. 79/CSR/2015 All.3 + M.U. 1037:2014		

Conferenza Stato Regioni - DOC. 79/CSR/2015

**Il Direttore Tecnico**

Dr. Matteo Sarzi Amade'  
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA  
A-218

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod. Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
Sarzi Amade' Matteo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	SRZMTT76H22A470F	IT	Non Dichiarato	14912128	2018 Oct 21 23:59:59	2015 Oct 22 00:00:00 (UTC Time)

Incertezza: Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione prelevato.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218 nella versione in vigore al momento dell'emissione del Rapporto di Prova.